

# ריכוז תוצאות הבדיקות הבקטריאליות ברשת ההספקה

רבעון שני 2022



אחוז חריגה סופי	מס' דגימות חריגות	אחוז תקינה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	ישוב
0	0	100	14	100	14	10	חיבור מקורות	אבן יהודה
0	0	100	42	100	42	30	רשת עירונית	
0	0	100	6	100	6	6	חיבורי מקורות	כפר יונה
0	0	100	61	100	61	55	רשת עירונית	
0	0	100	0	100	0	0	מתקן הפקה	
0	0	100	12	100	12	12	חיבורי מקורות	קדימה צורן
0	0	100	66	100	66	66	רשת עירונית	
0	0	100	3	100	3	3	חיבורי מקורות	פרדסיה
0	0	100	18	100	18	18	רשת עירונית	
0	0	100	3	100	3	3	מתקן הפקה	
0	0	100	6	100	6	6	חיבורי מקורות	תל מונד
0	0	100	30	100	30	30	רשת עירונית	



**1-800-071-100**

[www.mayanot-hasharon.co.il](http://www.mayanot-hasharon.co.il)